



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

DETERMINA

OGGETTO: affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, della fornitura e posa in opera di impianti tecnologici CED e del servizio di assistenza tecnica.
CIG: 83837422C3.

Il Direttore del Fondo

Premesso

che il Fondo Banche ed Assicurazioni (di seguito “FBA” o il “Fondo”) ha la necessità di effettuare dei lavori all’interno del CED per implementarne la sicurezza, così come indicato nel “PIANO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI”;

che, nello specifico, FBA necessita dei seguenti servizi di fornitura e di installazione:

- **Impianto di condizionamento**

- Smontaggio dell’esistente impianto di condizionamento, con smaltimento delle macchine a centro RAEE autorizzato.
- Fornitura e montaggio N. 2 unità condensante esterna a pompa di calore tipo monosplit inverter condensato ad aria, gas ecologico R 32A, alimentazione elettrica V 220, montata su apposite staffe a parete/pavimento con supporti antivibranti.
DAIKIN serie RXM60 bluevolution, potenza termica resa in freddo Kw 6,0.
- Fornitura e montaggio N. 2 unità interna, DAIKIN FTXM60M bluevolution, da installare a parete, potenza termica resa in freddo Kw 6,0; completa di telecomando.
- Sostituzione della tubatura esistente;
- Test, prove e collaudo finali dell’impianto.

- **Rilevamento Incendi**

- Fornitura e montaggio N. 1 impianto rivelazione fumi costituito da una centrale a microprocessore a indirizzamento, completa di custodia in materiale termoplastico, batterie tampone per funzionamento in assenza di rete di alimentazione, scheda IP per invio email.
- Fornitura e montaggio N. 2 targa ottico acustica conforme alla normativa EN54-3/2.
- Fornitura e montaggio N.1 pulsante a rottura di vetro per segnalazione allarme manuale.



- Impianto di collegamento tra centrale, sensori, pulsanti e targhe ottico acustiche realizzato con cavo TWI/SCH 2X1 LSZH EN50200, posato in canalizzazioni/tubazioni installate a vista nel locale CED.
- Configurazione, test, prove e collaudo finali dell'impianto.

- **Sostituzione UPS MGE GALAXY 300**
- Sostituzione dell'attuale UPS Galaxy 300 20kVa, compresa rottamazione a centro autorizzato RAEE.
- Fornitura di UPS Riello mod. Sentryum 20 ACT A0 (IN trifase-monofase / OUT monofase)
Potenza nominale: 20000 VA / 20000W - Autonomia: 00 minuti - Tensione di batteria: 480 Vcc (1 o 2 stringhe batterie interne da 12V) - Dimensioni LxpxH UPS: 380x850x1025 mm.
Peso totale: 242 Kg.
- Smontaggio batterie presenti sull'UPS MGE GALAXY 300 e montaggio sul nuovo UPS Riello.
- Configurazione, test, prove e collaudo finali.

- **Assistenza per anni 3**
- Servizio di assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento, rilevazione fumi e UPS installati presso locali CED in Via Tomacelli, 132, Roma.
- Visite periodiche semestrali per gli impianti di condizionamento e annuali per l'UPS e il rilevamento incendi; nel corso delle visite dovranno essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria occorrenti al buon funzionamento degli impianti tecnologici in oggetto ed alla prevenzione guasti degli stessi.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite da tecnici specializzati che adempiranno alle seguenti operazioni:

Impianti di condizionamento

- Pulizia e/o sostituzione filtri aria condizionatori.
- Pulizia batterie di scambio termico.
- Controllo compressori frigoriferi e relativa carica di gas refrigerante.
- Controllo motoventilatori.
- Verifica e taratura dispositivi di controllo e sicurezza.
- Individuazione eventuali fughe di gas refrigerante.
- Pulizia vasche raccogli condensa e relativi scarichi.
- Verifica della resa termica e degli assorbimenti elettrici.

- Sanificazione periodica degli impianti.

Impianti di rilevazione incendi

- Pulizia e/o sostituzione sensori di fumo.
- Controllo batterie tampone e carica batterie.
- Controllo integrità pulsanti a rottura.
- Verifica funzionamento impianto con simulazione incendio.

Sistema UPS Riello Sentryum 20 ACT

- Pulizia ventole di raffreddamento.
- Controllo batterie tampone e carica batterie.
- Controllo parametri di funzionamento.
- Verifica funzionamento impianto con simulazione mancanza rete.

che, pertanto, si è deciso di ricorrere alla procedura per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura del servizio in oggetto;

che, in data 24/07/2020, è stato acquisito presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 83837422C3 per un importo massimo previsto di € 21.293,00 (euro ventunomiladuecentonovantatré/00) di cui € 293,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;

che, in data 24/07/2020, tramite la piattaforma in uso presso FBA per gli acquisti telematici, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla Società AIREC S.r.l. per la fornitura del servizio in oggetto;

che il preventivo della Società AIREC S.r.l. è pervenuto in data 29/07/2020, entro il termine prestabilito del 31/07/2020, sulla piattaforma in uso presso FBA per gli acquisti telematici, unitamente all'Allegato 1 (D.G.U.E.), all'Allegato 2 (Modulo di Tracciabilità finanziaria), all'Allegato 3 (Dichiarazioni integrative), alla C.C.I.A.A., al PASSOE, alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore ed alla Certificazione F-GAS;

che il preventivo è stato ritenuto congruo, tenuto altresì conto degli altri n. 2 preventivi informali richiesti da FBA per il servizio in oggetto;

Visto

il verbale di gara del 24 agosto 2020;

in virtù di quanto esposto

autorizza

l'acquisizione del servizio in oggetto per un importo pari ad € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00), iva esclusa, oltre € 293,00 (euro duecentonovantatré/00), iva esclusa, per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, alla Società AIREC S.r.l con sede legale Via Fabrizio De Andrè n. 15, cap. 02032 - Fara in Sabina (RI), C.F. e P. IVA 01117440576

dispone

- che le modalità della fornitura del servizio siano le seguenti: (i) € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00), iva esclusa, oltre € 293,00 (euro duecentonovantatré/00), iva esclusa, per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per la fornitura e posa in opera di impianti tecnologici CED e per il servizio di assistenza tecnica; (ii) termine di consegna per la fornitura e posa in opera degli impianti: 15/10/2020; (iii) la fatturazione avverrà a fine lavori sulla base di un verbale firmato da entrambe le Parti.; (iv) il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 gg fine mese data fattura;
- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che il contratto deve prevedere che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti attestati dal DGUE, il contratto stesso venga risolto e che il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito venga effettuato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA; disponendo, altresì, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016, l'Operatore Economico dovrà produrre idonea polizza a garanzia della corretta esecuzione del servizio o, in alternativa, dovrà proporre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente documento.

Roma, 26/08/2020

Fondo Banche Assicurazioni

Il Direttore

Dott. Massimo Di Biagio

